


कार्यालय अग्नि शमन अधिकारी देहरादून ।
पत्रांक: न-23/एफएस/2002 दिनांक: जुलाई 18, 2002
सेवा में,

ब्यवस्थापक,
अपीलो इन्टर नेशनल स्कूल,
सहस्रधारा रोड,
देहरादून ।

कृपया आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 15-7-2002 जिसके द्वारा आपने अपने संस्थान अपीलो इन्टर नेशनल स्कूल, सहस्रधारा रोड, देहरादून में अग्नि शमन सुरक्षा ब्यवस्था सम्बन्धी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया है । आपके विद्यालय का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के समय निम्नांकित अग्नि शमन ब्यवस्था उपलब्ध पाई गई:-

- 1- प्रश्नगत स्थल पर 15000 लीटर क्षमता का पानी के टैंक निर्मित है ।
 - 2- भवन के टैरेस पर 1500 लीटर क्षमता के टैरेस टैंक निर्मित है ।
 - 3- स्कूल भवन में निकास हेतु दो मार्ग उपलब्ध है ।
 - 4- स्कूल भवन की विद्युत वायरिंग एम0सी0बी0 पर आधारित है ।
 - 5- भवन के विभिन्न स्थानों पर प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण उपलब्ध पाये गये ।
- उपरोक्त प्राथमिक अग्नि शमन ब्यवस्था पर्याप्त है ।


18/7/2002
अग्नि शमन अधिकारी,
देहरादून ।
देहरादून